

**Муниципальное унитарное предприятие основанное  
на праве хозяйственного ведения  
«Павловские коммунальные системы»**

ИНН 2261010222 КПП 226101001 ОГРН 1192225028566  
юридический адрес: 659000, Алтайский край, Павловский район, с.Павловск, ул.Ленина, 1  
почтовый адрес: 659000, Алтайский край, Павловский район, с.Павловск, ул. Ленина, 1  
эл. почта [mup.pks@bk.ru](mailto:mup.pks@bk.ru)

№ 242 «09» ноября 2022 г.

Главе Администрации  
Павлозаводского сельсовета  
Овсянниковой С.А  
659029, Алтайский край, Павловский район, п.  
Сибирские Огни, ул. Садовая 2

В ответ на Ваше письмо от 08.11.2022 № 343, МУП «ПКС» поясняет следующее:  
Направляем в Ваш адрес копии протоколов лабораторных испытаний № 80741 от 29 июля 2022, № 80742 от 29 июля 2022, № 80743 от 29 декабря 2022, № 80744 от 29 июля 2022, № 69855 от 28 июня 2022, № 69857 от 28 июня 2022.

В соответствии с частью 7 статьи 23 Федерального закона № 416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течении трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 6 статьи 23 разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. МУП «Павловские коммунальные системы» не получало технического задания от органов местного самоуправления

Согласно плану мероприятий по подготовке к предстоящему ремонту участка водоснабжения 2021-2022 годов МУП «Павловские коммунальные системы» провели ряд мероприятий на территории Павлозаводского сельсовета, а именно:

- Хлорирование всех объектов водоснабжения;
- Чистка запорных арматур на водопроводных сетях;
- Закольцовка улиц Садовая с Молодежной, Березовая с Садовой, участок 60м, диаметр 110. Ремонт колодца пересечение улиц Садовой и Березовой, замена врезок в это колодце;
- Замена насоса скважина ВНБ по ул. Лазурная;
- Замена насоса скважина в п. Красный Май;
- Промывка некоторых участков центрального водопровода в п. Красный Май и Сибирские Огни.

Директор



Цыганков С.С

**Муниципальное унитарное предприятие основанное  
на праве хозяйственного ведения  
«Павловские коммунальные системы»**

ИНН 2261010222 КПП 226101001 ОГРН 1192225028566

юридический адрес: 659000, Алтайский край, Павловский район, с.Павловск, ул.Ленина, 1  
почтовый адрес: 659000, Алтайский край, Павловский район, с.Павловск, ул. Ленина, 1  
эл. почта [mup.pks@bk.ru](mailto:mup.pks@bk.ru)

№ 243 «09» ноября 2022 г.

Главе Администрации Павлозаводского  
сельсовета  
С.А.Овсянниковой  
659029, Алтайский край, Павловский район, п.  
Сибирские Огни, ул. Садовая, 2

В ответ на Ваше письмо от 08.11.2022 № 344, МУП «ПКС» поясняет следующее:

- п. Сибирские Огни, ул. Лазурная (ВНБ) пожарный кран в прибащенном колодце – исправен;
- п. Сибирские Огни, ул. Строительная, пожарный гидрант – исправен;
- п. Красный Май, ул. Майская (ВНБ) пожарный кран в скважинном павильоне и в колодце- исправен;
- с. Жуковка, ул. Октябрьская (ВНБ) пожарный кран - исправен;
- с. Жуковка, ул. Октябрьская пожарный гидрант - исправен.

Главный инженер МУП «ПКС»



Суриков А.А